



شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق

**احراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند 3 بخش الف ماده 7 آئین نامه اجرایی
بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات و با توجه به ماده 27 آئین نامه اجرایی بندج ماده 12 قانون
برگزاری مناقصات مبنی بر احراز حداقل استانداردهای الزامی**

بدینوسیله مطابقت با استانداردهای تولید در رابطه با:

- رله حفاظتی دیجیتال پیشتاز مدل PS20 با مشخصات:

نام رله	مدل رله	نسخه سخت افزار/نرم افزار	فانکشن های مورد تایید	محدوده کاربرد
پیشتاز 211	PS20	-	حافظت اضافه جریان OC/EF و اتصال زمین (SEF)	شبکه فشار متوسط (11,20,33kV) در پست های فوق توزیع

تولیدشده در شرکت الکترونیک سازان فن آریا با توجه به مستندات زیرکه سوابق آن براساس نامه شماره 27500/139447 مورخ 1403/12/04 در دفتر تحقیقات و توسعه فناوری نگهداری می شود مورد تأیید می باشد.

1- تأیید انجام آزمون های نوعی و طراحی مطابق با استاندارد (2009) IEC 60255-1 و (2021) IEC 60255-187-1 که در آزمایشگاه های مرجع رله و حفاظت، سنجش کیفیت، کلید مینیاتوری پژوهشگاه نیرو و آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام پذیرفت و در سیصد و هفتادمین جلسه شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید و نامه شماره 1403/312/138788 1403/12/01 و 1403/312/146908 1403/12/19 مورخ 1403/12/19 دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر، مورد بررسی قرار گرفته و به تأیید رسیده است.

2- تأیید وجود تجهیزات آزمون های جاری ساخت و دارا بودن برنامه کنترل کیفیت که طی نامه فوق الذکر به تأیید رسیده است.

لازم به توضیح است که گواهی حاضر به استناد موافقت مدیریت محترم عامل توانیر در هامش نامه شماره 27200/1095 مورخ 86/5/21 (تحویل ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید) صادر شده است. ضمناً این گواهی صرفاً در رابطه با بند 3 بخش الف ماده 7 آئین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات و با توجه به فصل چهارم آئین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ارائه به کمیته فنی بازرگانی در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص صلاحیت صادر شده و اعتبار دیگری ندارد.

شرکت تولیدکننده مجاز به تغییر در طراحی محصول و یا قطعات منفصله و یا کیفیت مواد اولیه که این گواهی برای آن صادر شده نمی باشد و در صورت هر نوع تغییری، گواهی فوق فاقد اعتبار می باشد و تولیدکننده باید مراحل صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییریافته که محصول جدید محاسب می شود طی نماید. مسئولیت خسارت های احتمالی ناشی از موارد فوق الذکر و ارائه کالای تغییریافته بدون اطلاع رسانی و دریافت گواهی جدید بر عهده شرکت تأمین کننده کالا خواهد بود. همچنین در صورتی که مطابق استانداردهای ملی، بین المللی و یا الزامات وزارت نیرو، انجام آزمون های جدید (سخت افزاری، نرم افزاری) الزامی گردد، تولیدکننده موظف خواهد بود ظرف مدت تعیین شده توسط شرکت توانیر نسبت به انجام آزمون های جدید اقدام نماید؛ در غیر این صورت گواهی حاضر فاقد اعتبار خواهد بود. در ضمن در صورت عدم همکاری با نماینده شرکت توانیر در بازدیدهای دوره ای یا سرزده و یا مجل شدن عدم کیفیت محصول و یا عدم وجود تجهیزات آزمون های جاری ساخت و یا دارا نبودن برنامه کنترل کیفیت برای شرکت توانیر، این گواهی باطل می گردد. استفاده از این گواهینامه در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت دو سال است. در ضمن می بایست از صحت اعتبار این گواهی در وب سایت شرکت توانیر اطمینان حاصل شود.

مسعود قاسمی
رئیس کمیته فنی بازرگانی شرکت توانیر